

הנדון - : מכרז פומבי מס' 12/2025 למתן שירותי תחזוקת והתקנת מערכות כיבוי אש במוסדות עירוניים באור יהודה

ריכוז שאלות הבהרה - מתוקן

להלן שאלות הבהרה למכרז שבנדון :

מס"ד	מסמך המכרז אליו מתייחסת השאלה	פירוט השאלה	התייחסות הרשות המקומית
1		האם קיימים אישורים תקינים ובתוקף לכל המערכות ולכל המוסדות?	כן.
2		האם יינתן יישור קו לפני קבלת אחריות על המערכות ?	כן.
3		איזה סוגי מערכות יש בכל סוג מוסד ?	Telefire פרט לקומפלקס גנים אחד שנמצא במגרש 503 שם יש מערכת סגורה.
4		האם בגני ילדים יש שחרור עשן/מפוחים	לא. ייתכן שבעתיד יותקנו בגנים קיימים או חדשים מערכות לשחרור עשן.
5		מה לגבי מערכת שאינה טלפייר?	ראה סעיף 3
6		האם האחריות כוללת ונדלזים?	ונדלזים לא כלול ב TOTAL RISK
7		מה כמות אביזרים בכל מערכת לפי סוג המוסד	בהתאם לנדרש בתקן הרלוונטי
8		א. האם יש משאבות דיזל/חשמליות ב. והאם במסגרת אחזקה ומה לגבי תקלות? ג. מה לגבי מתזים פגי תוקף? האם באחריות קבלן או מזמין?	א. אין. ב. גם אם בהמשך יהיו משאבות דיזל/ חשמליות הן לא יהיו כלולות ב TOTAL RISK. התשלום עבור אחזקה/תיקון משאבות יתבצע בהתאם למחירון דקל מינוס 28% כמפורט במכרז. ג. לגבי מתזים – הנ"ל כלול ב TOTAL RISK כלומר על חשבון הקבלן.

מס"ד	מסמך המכרז אליו מתייחסת השאלה	פירוט השאלה	התייחסות הרשות המקומית
9		מה במקרה של חוסרים של גלאים/לחצנים/מתזים ועוד... שעל פי תקן קיים חוסר בפיזור שלהם. מי אחראי להשלים ועל חשבון מי?	נכון להיום כלל גני הילדים ובתי הספר קבלו אישור רשות הכבאות במידה ותידרש תוספת גלאי עשן/מתזים התוספת תשולם בנפרד בהתאם למחירים הנקובים בחוברת המכרז
10		מה קורה במקרה של מערכת גילוי עם תקלה שאין להשיג חלפים עבורה ולא ניתן לתקנה, במקרה זה תיידרש החלפה/שדרוג, מי אחראי להשלים ועל חשבון מי?	במקרה של חוסר חלקים למערכות ישנות הנושא יבחן ע"י המנהל כמוגדר בחוברת המכרז. במקרה של החלפת מערכת עפ"י החלטת המנהל ורק לאחר שנבדק על ידו, כי אכן לא ניתן להשיג חלקים חלופיים, העירייה תישא בעלות מערכת חדשה. התשלום עבור המערכת החדשה יתבצע בהתאם למחירון דקל מינוס 28% <u>אן</u> בהתאם לטבלת הרכיבים שאינם כלולים במסגרת האחזקה ותומחרו בנפרד, לפי הנמוך מביניהם והכל בהתאם להחלטת המנהל.

1. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור במסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות, על נספחיהם, יגבר האמור במסמך זה.
2. מובהר כי נוסח השאלות המפורט לעיל אינו זהה בהכרח לנוסח השאלות כפי שהן הועברו לעירייה. כמו כן מובהר כי לא כל שאלה נענתה בהכרח. השאלות/הבקשות שלא נענו במסגרת מענה זה, יראו אותן ככאלו שנדחו. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
3. על מורשי החתימה של המציע לחתום בחתימת ידם ובחותמת המציע בתחתית מסמך זה ולצרפו, בשני עותקים, להצעתם בתוך מעטפת המכרז יחד עם מסמכי המכרז שנרכשו על ידו.

בברכה,
לאה מונרוב
עיריית אור יהודה

מאשר ומסכים:

שם _____ תפקיד _____ חתימה _____